

پیش شرط های نصب و راه اندازی سیستم Seal Gas Refrigerant مربوط به کاخانه احیاء یک شرکت جهان فولاد سیرجان

نصب و راه اندازی شامل مراحل زیر می باشد:

- 1- دستور العمل نصب توسط سازنده تهیه و باید به اطلاع و تایید کارفرما برسد.
- 2- عملیات باز نمودن تجهیز سابق به عهده پیمانکار می باشد و در زمان اوپریشن بلامانع می باشد.
- 3- اصلاحات مورد نیاز بر روی پایپینگ و فونداسیون محل نصب به عهده سازنده می باشد.
- 4- ساخت اسپول جدید و فیت آپ کاری لوله ها به عهده سازنده می باشد.
- 5- نصب تجهیز در زمان اوپریشن بلامانع می باشد لذا کار گرم و برش کاری لاین ها در زمان اوپریشن ممنوع می باشد.
- 6- فرصت داده شده به پیمانکار جهت تجهیز کارگاه و شروع فرآیند نصب و راه اندازی از زمان اعلام کارفرما به مدت 7 روز کاری می باشد.
- 7- مدت زمان مورد نیاز جهت باز نمودن تجهیز فعلی و نصب تجهیز جدید دو روز معادل 48 ساعت می باشد.
- 8- تامین غذا و محل اسکان و هزینه های رفت آمد پرسنل پیمانکار جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.
- 9- لوازم یدکی و مصرفی (الکتروود و....) ابزار آلات تخصصی، عمومی، تجهیز کارگاه، داربست بندی، نقشه برداری، اقلام و مواد مصرفی جهت نصب تجهیز به عهده پیمانکار می باشد.
- 10- مدت زمان تست گرم به مدت 10 (ده) روز تقویمی معادل 240 ساعت با توان نامی می باشد که در طی این مدت می بایست حداقل یک نفر به عنوان نماینده سازنده در سایت بهره برداری حضور داشته باشد.
- 11- دوره تضمین قرارداد، به مدت 24 (بیست چهار) ماه و یا گذشت 12000 ساعت پس از نصب و راه اندازی و تایید اولیه نصب و راه اندازی می باشد. چنانچه در طول دوره تضمین، هرگونه عیب و نقص ناشی از قصور سازنده در تجهیزات بروز نماید، سازنده بایستی با هزینه خود سریعاً نسبت به تعمیر، تصحیح، تعویض و رفع عیب کلیه عیوب و نواقص اقدام نماید. رضایت کارفرما بایستی در این خصوص اخذ شود.
- 12- سایر موارد مرتبط با گارانتی عملکرد تجهیز، پس از تاریخ تایید تست گرم توسط کارفرما، شروع خواهد شد.

با تشکر

واحد بومی سازی

شرکت جهان فولاد سیرجان